



กรมธุรกิจพลังงาน

ใบอนุญาตประกอบกิจการ คลังก๊าซธรรมชาติ

ใบอนุญาตนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

๕๕๕/๑ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น ๓ ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
ตามมาตรา ๑๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒

คลังก๊าซธรรมชาติ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
เลขที่ ๘/๑ ถนนไอบีต นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ออกให้ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวุฒิทัต ตันติเวสส)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

ผู้อนุญาต

เงื่อนไขการอนุญาต :

(๑) ดำเนินการให้มีกรรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองตลอดเวลาที่ประกอบกิจการคลังก๊าซธรรมชาติ ตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗

(๒) ใบอนุญาตฉบับนี้ ได้รับการอนุญาตให้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติและกำกับดูแลการประกอบกิจการควบคุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ หากมีการตรวจพบว่า การประกอบกิจการของท่านไม่เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว จะถือว่าท่านฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และถือเป็นความผิดที่ต้องได้รับโทษทางอาญาหรือเป็นความผิดทางแพ่ง แล้วแต่กรณี

หมายเหตุ: ๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ฉบับนี้ ให้ประกอบกับรายการอนุญาตประกอบกิจการคลังก๊าซธรรมชาติบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

๒. ขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในส่วนของระบบท่อและเครื่องทำไอก๊าซ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต

๓. ขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ในส่วนของท่าเทียบเรือ ถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ระบบท่อและอุปกรณ์

๔. ขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ในส่วนของระบบท่อและเครื่องทำไอก๊าซ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต

๕. ขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ในส่วนของระบบท่อและเครื่องทำไอก๊าซ เพื่อระบบผลิตน้ำเย็นสำหรับโรงไฟฟ้าภายในคลังก๊าซธรรมชาติ

๖. ขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ขอขยายขอบเขตคลังก๊าซธรรมชาติ เพื่อก่อสร้างระบบท่อก๊าซธรรมชาติ และสถานีควบคุม และวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ ไปยังโรงแยกอากาศบริษัท มาบตาพุด แอร์ โปรดักส์ จำกัด โดยแนวเขตคลังก๊าซธรรมชาติที่ขอขยายเพิ่มเติม จะติดกับแนวเขตโรงแยกอากาศบริษัท มาบตาพุด แอร์ โปรดักส์ จำกัด

๗. ขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ ขอขยายขอบเขตคลังก๊าซธรรมชาติ เพื่อก่อสร้างระบบท่อก๊าซธรรมชาติ และสถานีควบคุม และวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ ไปยังโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่ ๗ โดยแนวเขตคลังก๊าซธรรมชาติที่ขอขยายเพิ่มเติม จะติดกับแนวเขตโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่ ๗

รายการอนุญาต

โครงการตั้งอยู่เลขที่ ๘/๑ ถนนไอบี นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยเริ่มต้นกระบวนการรับก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากเรือขนส่ง โดยขนถ่ายผ่านระบบท่อจากท่าเทียบเรือมาเก็บที่ถังกักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากนั้นก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จะถูกสูบส่งต่อไปยังระบบปั๊มแรงดันสูง เพื่อเพิ่มแรงดัน แล้วส่งต่อไปยังอุปกรณ์ทำให้เป็นไอเพื่อเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นไอก๊าซ จากนั้นก๊าซธรรมชาติที่เป็นสถานะก๊าซจะถูกส่งผ่านสถานีตรวจวัดปริมาณก๊าซ แล้วถูกส่งต่อไปยังระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อเส้นที่ ๔ ต่อไป นอกจากนี้ยังมีระบบท่อก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากถังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ไปยังสถานีขนถ่ายโดยรถขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)

๑. อุปกรณ์หลักของคลังก๊าซธรรมชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ ถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) แบบถังกักเก็บปิดสมบูรณ์ (Full Containment) จำนวน ๒ ถัง

- ถังเก็บหมายเลข T001 ปริมาณความจุ ๑๗๔,๔๔๓,๖๑๖ ลิตร

- ถังเก็บหมายเลข T002 ปริมาณความจุ ๑๗๔,๕๘๖,๔๒๕ ลิตร

๑.๒ ท่าเทียบเรือขนส่งหมายเลข ๑ จำนวน ๑ ท่า

๑.๓ เครื่องทำไอก๊าซจำนวน ๕ เครื่อง กำลังการผลิตไอก๊าซเครื่องละ (capacity) ๑๖๕ ตันต่อชั่วโมง

๑.๔ เครื่องสูบน้ำอัด (Compressor) จำนวน ๒ เครื่อง อัตราการสูบน้ำอัดเครื่องละ ๔,๙๗๔ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

๑.๕ เครื่องสูบ (HP Pump) จำนวน ๕ เครื่อง อัตราการสูบเครื่องละ ๓๗๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

๑.๖ สถานีขนถ่ายไปยังรถขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จำนวน ๔ หัวจ่าย

๑.๗ สถานีควบคุมและวัดปริมาตรก๊าซ จำนวน ๓ ชุด (๓ RUN)

๑.๘ เครื่องสูบน้ำทะเล (Seawater Pump) จำนวน ๓ เครื่อง อัตราการสูบ (Capacity) เครื่องละ ๑๐,๑๙๘ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

๒. อุปกรณ์หลักของคลังก๊าซธรรมชาติ ขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง

๒.๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ มีรายละเอียดดังนี้

- (๑) เครื่องทำไอก๊าซจำนวน ๔ เครื่อง กำลังการผลิตไอก๊าซเครื่องละ (capacity) ๑๖๕ ตันต่อชั่วโมง
- (๒) เครื่องสูบลูกสูบ (HP Pump) จำนวน ๕ เครื่อง อัตราการสูบ (Capacity) เครื่องละ ๓๗๘ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
- (๓) มาตรวัดก๊าซธรรมชาติ พร้อมระบบท่อ จำนวน ๒ ชุด ในสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ (Metering Station)
- (๔) เครื่องสูบน้ำทะเล จำนวน ๒ เครื่อง อัตราการสูบ (Capacity) เครื่องละ ๑๐,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

๒.๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ มีรายละเอียดดังนี้

- (๑) ถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) แบบถังกักเก็บปิดสมบูรณ์ (Full Containment) จำนวน ๒ ถัง
 - ถังเก็บหมายเลข T003 ปริมาณความจุ ๑๗๔,๗๘๘,๙๒๓ ลิตร
 - ถังเก็บหมายเลข T004 ปริมาณความจุ ๑๗๔,๗๖๗,๓๒๔ ลิตร
- (๒) ท่าเทียบเรือขนส่ง (ท่ารับก๊าซธรรมชาติเหลว จำนวน ๑ ท่า (ท่าเทียบเรือหมายเลข ๒)
- (๓) ท่าเทียบเรือขนส่ง (ท่ารับและจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว จำนวน ๑ ท่า (ท่าเทียบเรือหมายเลข ๓)
- (๔) เครื่องสูบลูกสูบอัดก๊าซธรรมชาติ สำหรับไอระเหย (BOG Compressor) จำนวน ๒ เครื่อง อัตราการสูบอัดเครื่องละ ๑๑.๕ ตันต่อชั่วโมง
- (๕) เครื่องสูบลูกสูบอัดก๊าซธรรมชาติ สำหรับระบบท่อส่งก๊าซ (SOG Compressor) จำนวน ๒ เครื่อง อัตราการสูบอัดเครื่องละ ๑๑.๑๓ ตันต่อชั่วโมง
- (๖) เครื่องสูบลูกสูบก๊าซธรรมชาติ สำหรับไอระเหย (In-tank LNG Pump) จำนวน ๘ เครื่อง อัตราการสูบเครื่องละ ๙๔๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
- (๗) สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ (Metering Station) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว (๒ RUN)

๒.๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ มีรายละเอียดดังนี้

- (๑) เครื่องสูบลูกสูบ (HP Pump) จำนวน ๑ เครื่อง อัตราการสูบ ๓๗๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
- (๒) เครื่องทำไอก๊าซ จำนวน ๑ เครื่อง กำลังการผลิต (capacity) ๑๖๕ ตันต่อชั่วโมง

๒.๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ มีรายละเอียดดังนี้

- (๑) เครื่องทำไอก๊าซ (Vaporizer) จำนวน ๒ เครื่อง กำลังการผลิต (capacity) ๑๑๗ ตันต่อชั่วโมง
- (๒) เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (NG trim heater) จำนวน ๒ เครื่อง

๒.๕ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ มีรายละเอียดดังนี้

- (๑) ขอย้ายขอบเขตคลังก๊าซธรรมชาติ เพื่อก่อสร้างระบบท่อก๊าซธรรมชาติ และสถานีควบคุม และวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ ไปยังโรงแยกอากาศบริษัท มาบตาพุด แอร์ โปรดักส์ จำกัด โดยแนวเขตคลังก๊าซธรรมชาติที่ขอย้ายเพิ่มเติม ซึ่งจะติดกับแนวเขตโรงแยกอากาศบริษัท มาบตาพุด แอร์ โปรดักส์ จำกัด
- (๒) เพิ่มระบบท่อก๊าซธรรมชาติเหลว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว เริ่มต้นจากจุดเชื่อมต่อวาล์วท่อก๊าซธรรมชาติเหลว จากท่อก๊าซธรรมชาติเหลวหลักภายในพื้นที่คลังก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นท่อทำหน้าที่รวบรวม LNG ก่อนเข้ากระบวนการแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ แล้ววางท่อไปบนฐานรองรับท่อไปยังสถานีควบคุม และวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ จากนั้นวางท่อไปจนถึงสิ้นสุดที่แนวเขตคลังก๊าซธรรมชาติที่ขอย้ายเพิ่มเติม ซึ่งจะติดกับแนวเขตโรงแยกอากาศบริษัท มาบตาพุด แอร์ โปรดักส์ จำกัด
- (๓) เพิ่มระบบท่อก๊าซธรรมชาติสถานะไอก๊าซ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖ นิ้ว เริ่มต้นจากแนวเขตคลังก๊าซธรรมชาติที่ขอย้ายเพิ่มเติม ซึ่งจะติดกับแนวเขตโรงแยกอากาศบริษัท มาบตาพุด แอร์ โปรดักส์ จำกัด แล้ววางท่อไปยังสถานีควบคุม และวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ จากนั้นวางท่อไปจนถึงสิ้นสุดที่วาล์วท่อก๊าซธรรมชาติสถานะไอก๊าซหลักภายในพื้นที่คลังก๊าซธรรมชาติ เพื่อรวบรวมก๊าซธรรมชาติสถานะไอก๊าซ ส่งเข้าระบบท่อก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- (๔) เพิ่มระบบท่อระบายก๊าซธรรมชาติเหลว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว เริ่มต้นจากปลายท่อก๊าซธรรมชาติเหลว ก่อนผ่านเข้าไปยังสถานีควบคุม และวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ จากนั้นวางท่อกลับมายังจุดเชื่อมต่อวาล์วท่อระบายก๊าซธรรมชาติเหลวหลัก เพื่อรวบรวมก๊าซธรรมชาติเหลวกลับเข้าถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ คลังก๊าซธรรมชาติบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด



(นายวุฒิทัต ดันติเวสส)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน โบนุญาตเลขที่ ทย๒๐๑๐๐๐๑ (หน้า ๓ จาก ๔)

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

๒.๖. ขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ มีรายละเอียดดังนี้

(๑) ขอย้ายขอบเขตคลังก๊าซธรรมชาติ

(๒) ขอก่อสร้างสถานีควบคุม และวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ จำนวน ๑ สถานี

(๓) ขอเพิ่มระบบท่อก๊าซธรรมชาติเหลว ประกอบด้วย

- ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๐ นิ้ว และ ๒๔ นิ้ว โดยเริ่มต้นเชื่อมจากวาล์วเดิมของท่อก๊าซธรรมชาติเหลวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๔ นิ้ว แล้วปรับลดขนาดท่อเหลือ ๒๐ นิ้ว จากนั้นวางท่อนโครงสร้างชั้นวางท่อผ่านสถานีควบคุม และวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ จากนั้นวางท่อนโครงสร้างชั้นวางท่อจนไปสิ้นสุดที่แนวเขตที่ดินของคลังก๊าซธรรมชาติ จำนวน ๑ เส้น
- ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐ นิ้ว โดยเริ่มต้นเชื่อมจากวาล์วของท่อก๊าซธรรมชาติเหลวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐ นิ้ว แล้ววางท่อมาเชื่อมต่อกับท่อก๊าซธรรมชาติเหลวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๐ นิ้ว ที่ขอก่อสร้างเพิ่มเติม จำนวน ๑ เส้น
- ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว เพื่อใช้เป็นชุด Bypass บริเวณจุดสิ้นสุดของท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๐ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
- ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว เพื่อใช้เป็นท่อระบายก๊าซ (Drained pipe) โดยเริ่มต้นเชื่อมบริเวณแนวเขตที่ดินของคลังก๊าซธรรมชาติ จากนั้นวางท่อนโครงสร้างชั้นวางท่อ แล้ววางท่อจนไปสิ้นสุดที่วาล์วเดิมของท่อก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว จำนวน ๑ เส้น

(๔) ขอเพิ่มระบบท่อระบายก๊าซฯ ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว สำหรับระบายก๊าซฯ จำนวน ๒ ชุด

(๕) ขอเพิ่มระบบท่อก๊าซธรรมชาติสถานะไอก๊าซ ประกอบด้วย

- ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๔ นิ้ว และ ๓๐ นิ้ว โดยเริ่มต้นเชื่อมบริเวณแนวเขตที่ดินของคลังก๊าซธรรมชาติ จากนั้นวางท่อนโครงสร้างชั้นวางท่อผ่านสถานีควบคุม และวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ แล้ววางท่อนโครงสร้างชั้นวางท่อ จากนั้นปรับเพิ่มขนาดท่อเป็น ๓๐ นิ้ว แล้ววางท่อจนไปสิ้นสุดที่วาล์วเดิมของท่อก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ นิ้ว จำนวน ๑ เส้น
- ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว เพื่อใช้เป็นชุด Bypass บริเวณจุดเชื่อมต่อจากวาล์วเดิมของท่อก๊าซธรรมชาติเหลวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด



ที่ พน ๐๔๐๒/ ๖๕๗๗

กรมธุรกิจพลังงาน

ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น ๑๙

๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง คำสั่งออกใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลังก๊าซธรรมชาติ (ระยะที่ ๒)

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

อ้างถึง ๑. คำขอรับใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการฯ (แบบ ธพ.ข.๔) ลงรับกรมธุรกิจพลังงาน
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

๒. หนังสือบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ที่ PTTLNG (PD) 025/67 ลงรับกรมธุรกิจพลังงาน
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง
การประกอบกิจการคลังก๊าซธรรมชาติ (ระยะที่ ๑) โดยขออนุญาตมีรายละเอียด ดังนี้

- (๑) ขอย้ายขอบเขตคลังก๊าซธรรมชาติ
- (๒) ขอก่อสร้างสถานีควบคุม และวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ จำนวน ๑ สถานี
- (๓) ขอเพิ่มระบบท่อก๊าซธรรมชาติเหลว
- (๔) ขอเพิ่มระบบท่อระบายก๊าซฯ จำนวน ๒ ชุด
- (๕) ขอเพิ่มระบบท่อก๊าซธรรมชาติสถานะไอก๊าซ

และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ได้จัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการฯ (ระยะที่ ๒) มาให้กรมธุรกิจพลังงานพิจารณาออกใบอนุญาต นั้น

กรมธุรกิจพลังงาน ได้พิจารณาและดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการคลังก๊าซธรรมชาติ
เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านไปชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ที่ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น ๑๙ เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หรือที่ธนาคารกรุงไทยเป็นเงิน ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยจำนวน ๑ ฉบับ และนำหลักฐานการ
ชำระเงินพร้อมใบอนุญาตฉบับเดิมไปรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ที่ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากไม่มารับใบอนุญาตภายในกำหนดเวลา
ถือว่าสละสิทธิการเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ และกรมธุรกิจพลังงานจะจำหน่าย
เรื่องออกจากสารบบต่อไป

ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการเพิ่มเติมจากที่ได้รับอนุญาต
ไว้แล้ว ท่านจะต้องได้รับอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงจากกรมธุรกิจพลังงานก่อนดำเนินการ รวมทั้งท่านต้องจัดให้มี
ผู้ปฏิบัติงานและกรรมกรประกันภัยคุ้มครองตลอดเวลาที่ประกอบกิจการตามกฎหมายด้วย

อนึ่ง ...

อนึ่ง ในการอนุญาตประกอบกิจการคลังก๊าซธรรมชาติแห่งนี้ กรมธุรกิจพลังงานได้กำหนดเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตให้ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ดังนั้น การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้อนุญาตกำหนดตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๒ จะถือว่าท่านไม่ปฏิบัติตามคำสั่งมาตรา ๕๔ และใบอนุญาตอาจถูกเพิกถอนได้ตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัตินี้ และการประกอบกิจการคลังก๊าซธรรมชาติของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด นี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายใดผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้นด้วย และผู้รับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการตรวจสอบสาระสำคัญของใบอนุญาต เงื่อนไข หมายเหตุ และรายการประกอบใบอนุญาต หากพบว่าไม่ถูกต้อง ให้แจ้งผู้อนุญาตทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิภัต ตันติเวสส)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

โทร. ๐ ๒๗๙๔ ๔๙๑๓ (ศุภเชษฐ์)

โทรสาร ๐ ๒๗๙๔ ๔๙๐๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ngpipeline@doeb.go.th